


UDLUFTNING OVER TAGET

SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!



KLOAK

- Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt?
- Hvornår opstår der kloaklugt?
- Hvorfor spuler vi kloakledninger?
- Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

AALBORG FORSYNING

Det er dit eget ansvar at undgå lugt fra dit kloaksystem

Formålet med denne pjeces er at informere dig om, at det er dit ansvar at etablere et rør over dit tag for at undgå risiko for kloaklugt i dit hus. Denne tekniske løsning kaldes "udluftning over taget".

Vi anbefaler derfor, at der skal installeres udluftning over taget i alle nybygninger. Dermed fraråder vi også at anvende de såkaldte vakuumventiler i nybyggerier og ved ændringer af eksisterende ejendomme. I etageejendomme eller andre ejendomme med flere udluftninger kan vakuumventiler dog anvendes i et vis omfang.

Selvom dit hus ikke er nyt, eller du ikke har bygget til, så er der mange fordele ved at installere udluftning over taget - i stedet for at anvende vakuumventiler.

For det første sikrer du som nævnt dit hus mod lugtgener fra kloakken. For det andet skal du selv sørge og betale for at rydde op i dit hus, hvis du får kloakvand på gulvet, når vi spuler vores kloakledninger, eller det regner kraftigt, og der dermed skabes overtryk.



For det tredje er du med til at sikre et bedre miljø, fordi du ikke medvirker til at danne ildelugtende gasser i kloakken.

Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du vil vide mere om, hvordan du installerer udluftning over taget.



Hvornår opstår der kloaklugt i dit hus, hvis du har vakuumentil?

Hvis du ikke har installeret udluftning over taget, men i stedet har en vakuumentil, kan det lugte af kloak i dit hus, når det regner meget kraftigt, eller når vi spuler vores kloakker.

I begge tilfælde medfører det, at dine vandløse og toiletter kan blive tømt for vand, fordi der opstår et overtryk i dine kloakledninger. Så er det, at du kan høre, at vandet bobler i toilettet. I værste fald kan vandet i toiletter blive blæst ud på dit gulv.


Hvornår opstår der kloaklugt i dit hus, hvis du IKKE har vakuumentil?

Hvis du hverken har installeret udluftning over taget eller en vakuumentil, kan det også lugte af kloak i dit hus, fordi der opstår et overtryk eller undertryk i dine kloakledninger. Så er det, at du kan se, at vandet i toilettet bevæger sig op og ned. I værste fald kan vandet i toiletter blive suget ind i kloaksystemet.

Udluftning over taget medvirker til, at trykket udlignes, fordi luften bliver ledt ud af dit kloaksystem igennem et åbent rør over dit tag - og det kan du ikke lugte.

Hvorfor spuler vi kloakledninger?

Vi spuler vores kloakledninger i to situationer. Når vores kloakledninger er stoppet til, eller inden vi gennemgår vores kloakledninger med et tv-kamera for at undersøge, om vi skal lægge nye kloakledninger eller forbedre de eksisterende.



Det er op til dig selv at sørge for, at dine vandløse kan holde til det tryk, som vi spuler med. Det kræver, at du installerer udluftning over taget.

Vi undersøger ikke på forhånd, om du har installeret udluftning over taget. Nogle gange kan det være nødvendigt, at vi spuler flere gange med dage eller ugers mellemrum. Spulefirmaet er valgt ud fra bedste markedspris, så det kan godt komme fra et helt andet sted i landet - eller et helt andet land.



Hvordan kan du forebygge lugtgener, når vi spuler – og du ikke har udluftning over taget?

Hvis du har en rensbrønd ved din ejendom, så kan du udligne trykket ved at løfte låget på rensbrønden. Rensbrønden befinder sig oftest i nærheden af skellet. Vores erfaring er, at du i de fleste tilfælde kan undgå lugtgener og vand på gulvet ved at dække alle gulvafløb og toiletter til, så vandet ikke bliver presset op fra vandlåsene på grund af trykforskelle.

Afdæk toilettet ved at lukke låget ned. Afdæk gulvafløb med en gulvklud. Anbring en tung genstand ovenpå både toiletlåget (f.eks. bøger eller badevægt) og gulvafløb (f.eks. gamle aviser).




Hvad nu, hvis der opstår lugtgener alligevel?

Spulefirmaets arbejde i vores kloakledning kan medføre, at vandet i dine vandløse forsvinder, hvorefter der opstår lugtgener. Hvis det er tilfældet, så fyld vand i alle dine gulvafløb. Det gør du ved at åbne for alle vandhaner i et par minutter og rykke ud i toilettet (altså hvis der ikke er vand i toiletkummen).



Du kan læse mere om kloak på Aalborg Forsynings hjemmeside. Scan QR-koden med din smartphone og kom direkte ind til hjemmesiden.





Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7743 9200 eller på mailadressen: kloak@aalborgforsyning.dk

Du finder yderligere oplysninger om Kloak A/S på adressen: www.aalborgforsyning.dk/kloak

Her kan du også hente vores pjecer om kloakarbejder, separat-kloakering, spildevandskloakering, obligatorisk tømning af bundfældningstanke, ekspropriation, regnvandsbassiner, vand i kælderen, rensebrønde, spildevandsrensning i det åbne land, klimaforandringer, hvad du kan gøre, når din kloak ikke virker, eller når du skal bygge om – og vores visioner for de næste 100 år.

Du er også velkommen til at komme forbi eller kontakte os – så udleverer eller sender vi dem gerne til dig.

Med venlig hilsen



Bjarne Nielsen,
Direktør

Vision 2100

Kloak A/S har en vision, der rækker helt frem til år 2100, fordi løsningerne netop skal holde i 100 år. Vision 2100 fortæller om selskabets mission, mål, strategier og handlingsplaner og fokuserer både på det interne og eksterne miljø og på udviklingen af nye løsninger og tiltag. Ét eksempel er nedlæggelsen af små renseanlæg. Et andet er en separatkloakering af hele Aalborg Kommune som et modtræk mod klimaforandringerne.

Læs mere om Kloak A/S på www.aalborgforsyning.dk/kloak. Her fremgår det blandt andet, at mottoet er: Separat? Det er klart!

Aalborgs kloakforsyning er et aktieselskab med Aalborg Kommune som eneaktionær. Selskabet hedder nu Aalborg Forsyning, Kloak A/S og transporterer og renser spildevand for ca. 225.000 personer og virksomheder i Aalborg og Rebild Kommune.

1. udgave 2012

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Tlf.: 7743 9200

E-mail: kloak@aalborgforsyning.dk

www.aalborgforsyning.dk/kloak