

Leveringsbestemmelser pr. 1. august 2023

Bilag 4 – Måling af fjernvarme

1 Måling af fjernvarme

1.1. Målerdefinition

Måleren består normalt af en vand- og en elektronikdel - samlet eller adskilt - samt temperaturfølere og nødvendige el-dele (f.eks. sikringsboks, transformator, dataoverføringsudstyr, kabler mv.).

1.2. Effektbegrænsere

En måler kan eventuelt yderligere bestå af en effektbegrænser, der er en motorventil og en styreboks - samlet eller adskilt.

Kunden betaler en årlig leje for eftersyn og vedligehold af effektbegrænsere, jfr. bilag 2 - Takstblade.

1.3. Tilslutning af fjernaflæsning

Tilslutning af målere til fjernaflæsning, sker via Aalborg Varme A/S og uden udgift for kunden.

Hvis kunden har behov for data, betaler kunden et årligt abonnement for at modtage data, jfr. bilag 2 – Takstblade.

1.4. Målernøjagtighed

Ved kontrolafprøvning af nedtagne varmemålere anvender Aalborg Varme A/S et akkrediteret målerlaboratorium.

Det akkrediterede målerlaboratorium afprøver måleren efter grænser for tilladelige målerfejl, fastsat af Erhvervsministeriet i de til enhver tid gældende regler herfor

2 Ikrafttræden

2.1. Vedtagelse

Disse bestemmelser træder i kraft pr. 1. August 2023